



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI <i>REFERENCE NUMBER OF LICENCE</i>	043643-TSE-01/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ <i>DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE</i>	08.09.2014
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ <i>LICENCE VALID UNTIL</i>	14.02.2020
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI <i>NAME OF THE LICENCE HOLDER</i>	ORTAÇLAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ <i>ADRESS OF THE LICENCE HOLDER</i>	HADIMKÖY MAH. İBİNİ SİNA CAD. - NO:9 /1 ARNAVUTKÖY İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI <i>NAME OF THE MANUFACTURING PLACE</i>	ORTAÇLAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ <i>ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE</i>	HADIMKÖY MAHALLESİ İBİNİ SİNA CADDESİ NO:9 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) <i>INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)</i>	043643-TSE-01/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI <i>REGISTERED TRADE MARK</i>	ORTAÇ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI <i>RELATED TURKISH STANDARD</i>	TS 10487 EN 60998-2-1 / Bağlama düzenleri (klemensler) - Ev ve benzeri yerlerdeki alçak gerilim devreleri için - Bölüm 2.1: Vidalı sıkıştırma üniteleri bulunan bağımsız birimler halindeki bağlama düzenleri için belirli özellikler / 13.10.2005
BELGE KAPSAMI <i>SCOPE OF LICENCE</i>	

KLEMENSLER
OR-1, OR-2,OR-3,OR-4,OR-5 model
Beyan bağlantı kapasitesi 2.5mm²'den,25 mm² 'ye Kadar (2.5 ve 25 mm² Dahil);
Beyan Yalıtım Gerilimi OR-1,OR-2 veOR-3 model için 400V, OR-4,OR-5 model için 500V ; Ek Yapılan, Elektrik Çarpmasına Karşı Korumalı, T işaretli(110 C) ; vidalı sıkıştırılmalı bağlantı ucu olan, Çoklu Bağlama Düzeni olan Klemens

e-imzalı/e-signed

14.02.2019

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

